

[illegible]

תפוצה

5	קידוח פתחים "4 למעבר צנרת גז וחשמל בתאום עם קבלן ראשי"
4	"אין להתקון תעלות בחבל תקרה ללא חכנית תקרה אקוסטית עם קאוורדינטות מהמדריך."
3	"כל תעלות מיוזג אוויר עם בידוד אקוסטי "1".
2	"מידות התעלות נסו למעבר אוויר.
1	"מיקום וגוון מפזרים בהתאם לתוכנית חִיָּקָה ראשית של המדריך."

הערות

תאריך	מהות השנוי	

שינויים

05.02.2025	כעיון	☐
27.03.2025	כאישור	☒
	כמכרז	☒
	כביצוע	☐

תחנת חשמל
אורות רבין
חיצוג אויר

מס. הדף	מס. העבודה	24051
תא-1	המקום	תחנת כוח אורות רבין
	העבודה	מרכז אנרגיה

תכנית חדר מכונות

רודניק וישקין תכנון בע"מ
מזוג אור, קירור, איוורור, חימום והסקה

וילסון 6, תל אביב
טל: 036060577
E-MAIL: contact@avishkin.co.il

0	מהדורה:	תכנו אבנר	המבצע אחראי לכבידת המידות ולהתאמתו במקום. על המבצע לבגר את כל המידות ועל כל שעות או יא התאמה עליו להודיע למלכנו, אין לקבוע גורמים ע"י מדידה בשרטוט.
	קימ	שרטט עלית	
	1:50	קובץ	
	תאריך	24051	
	05.02.2025		

