סכמת בקרה



											תאריך
בטיחות	קבלן	תעשייה	ניהול ופיקוח	עיצוב פנים	חשמל	קונסטרוקציה	אינסטלציה	אדריכלות	מיזוג אוויר	מזמין	
									☒	☒	05.02.25
									☒	☒	27.02.25
									☒	☒	02.03.25

תפוצה

5	קידוח פתחים "4 למעבר צנרת גז וחשמל בתאום עם קבלן ראשי
4	אין להתקין תעלות בחלל תקרה ללא תכנית תקרה אקוסטית עם קאורדינטות מהאדריכל.
3	כל תעלות מיזוג אוויר עם בידוד אקוסטי "1.
2	מידות התעלות נטו למעבר אויר.
1	מיקום וגוון מפזרים בהתאם לתוכנית תיקרה ראשית של האדריכל.

הערות

	מהות השנוי	תאריך

שינויים

☐ לעיון

☒ לאישור 27.02.2025

☒ למכרז 27.03.2025

☐ לביצוע

תחנת חשמל
אורות רבין
מיזוג אויר

מס. הדף: מא-3

מס.העבודה: 24051

המקום: תחנת כוח אורות רבין

העבודה: מרכז אנרגיה

התוכן: **סכמת בקרה**

רודניק וישקין תכנון בע"מ
מזוג אויר, קירור, איוורור, חימום והסקה
וילסון 6, תל אביב
טל: 036060577
E-MAIL: contact@avishkin.co.il

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גודלים ע"י מדידה בשירטוט.

תכנן: אבנר

שרטט: עלית

קובץ: 24051

מהדורה: 0

קי"מ: ל.ל.ק.מ

תאריך: 05.02.2025

F:\documents\פרויקטים אבנר\חברת חשמל\אורות רבין חדרה\תכניות\24051.dwg
Mar 29, 2025 - 8:33pm